

## PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO



### VALVULA DE COMPUERTA 175 P.S.I. WWP

Modelo F607-OTS

Tendrá clasificación de aprobación UL / FM . Las válvulas deberán de ser de diseño OS&Y (vástago saliente) con extremos serán con brida clase 125. Cuerpo de hierro , con interiores de bronce o cuña encapsulada de goma flexible. El vástago de la válvula debe estar previamente ranurado para usarse con interruptor de supervisión si se necesita. Diámetros de 2 1/2" a 12"



### POSTES INDICADORES PARA VÁLVULAS DE COMPUERTA

Modelo NIP2-ASJ



### VALVULA CHECK HF 175 P.S.I WWP

Modelo F908-W

Tiene clasificación de aprobación UL / FM . Cuerpo de Hierro Fundido ASTM A-126 Clase B con interiores de bronce. Para usarse con bridas clase 125 / 150. Diámetros de 2 1/2" a 12"



### VÁLVULAS DE MARIPOSA 175 P.S.I WWP

Modelo WD3510-8

Tiene clasificación de aprobación UL / FM .Estas tendrán operador de engranajes a prueba de interperie , clasificando para usos interiores y exteriores. Con volante y con indicador de posición elevada. Diámetros de 2" a 12"



**NIBCO**